

新型コロナウイルス感染症の飛沫防止対策として、受付窓口や店舗(レジカウンター)等に飛沫防止用シートを取り付ける場合は、次の事項に注意してください。

### ☆ 火気の近くに設置しないこと ☆

・ビニールカーテン(シート)の素材に多い塩化ビニールが燃えやすい素材であります。コンロなどの火気や白熱電球の様な照明器具からは、距離をとり設置しましょう。

※ 防災性能を有する物には( 防災 )のマークが表示されています。

### ☆ 消防設備に障害が無いよう設置すること ☆


・自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーヘッドなどの消防設備の近くに設置すると、火災が発生した際、器機の障害となってしまう感知しない場合や散水障害となる場合がありますので距離をとり設置しましょう。

### ☆ 消毒用アルコールを安全に取扱うこと ☆

・消毒用アルコールを使用する時は、火気の近くで使用しないようにしましょう。

・消毒用アルコールを保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温な場所は避けましょう。(貯蔵量が80Lを超える場合は最寄りの消防署に問合せをしましょう。)

・消毒用アルコールの詰替えなどにより、アルコールの可燃性蒸気が滞留するおそれがある場合には、通気性の良い場所や換気を行い実施しましょう。



※参考画像

※ ビニールカーテン等の設置について、詳しくは最寄りの消防署までご相談ください。