

## 設計図書等質問書及び回答

入札番号 第 15 号
業務名 新庁舎移転に伴う機器移設及び新庁舎 LAN 環境整備（事務局）
<b>質問事項 1</b>  機器・材料・項目について  細別にての選定機種については相当品にての対応でよろしいでしょうか。
回答（10月21日回答）  相当品で問題はございません。  詳細仕様書の5 新規調達機材の備考欄を満たしていることが条件となります。
<b>質問事項 2</b>  仕様書内項目について  6 留意事項（4）既存保守業者と十分に協議を行い、業務を遂行すること。  上記について、入札前に既存保守業者との確認打合せは可能でしょうか？  既存保守業者をお教えいただけないでしょうか。
回答（10月21日回答）  可能です。  既存保守業者：東京コンピュータサービス 株式会社 代表TEL 055-228-2631
<b>質問事項 3</b>  設計書及び仕様書 全般  本事業においておいては、選定機器の納入及び配線設置、機器移設となっていますが、各種機器設定等の項目がありません。機器設定等は、本事業に含まないものとの認識で、よろしいでしょうか
回答（10月21日回答）  各種機器設定等はありません。  ネットワーク設定の変更もありません。

上記のとおり回答します。

令和7年10月21日

峡南広域行政組合事務局 庁舎建設準備室