

設計図書等質問書及び回答

入 札 番 号 第 6 号

業 務 名 峡南広域行政組合新庁舎サーバ室用19インチラック調達

質問事項 1

「6, サーバラックの設置方法及び設置位置について」

専用架台（別業者で設置）へのサーバラックを取り付けるネジ等を選定するために専用架台の型番を教えてくださいませんか。

架台はサーバラックに合わせた特注となり型番はありませんので、添付資料をご確認ください。

質問事項 2

「6, サーバラックの設置方法及び設置位置について」

専用架台（別業者で設置）の耐震工事は、サーバラック納入時には施工が終わっているとの認識でよろしいでしょうか。

回 答

お見込みのとおりです。

質問事項 3

「6, サーバラックの設置方法及び設置位置について」

専用架台（別業者で設置）と今回調達するサーバラックの間に、絶縁プレート（型番：SS02-70A0ZPN）は必要でしょうか。

回 答

不要です。

質問事項 4

仕様書に記載の型番に一部誤りがあると思われますが、以下の認識で合っておりますでしょうか。

4, 調達品について

（５）前後マウント伸縮棚

①, 型番 NPTS-024475AWS（ホワイトグレイ）

→正しくは、NPTS-024475WG

回 答

「NPTS-024475WG」 をお願いいたします。

上記のとおり回答します。

令和７年 ７月２５日

峡南広域行政組合事務局 庁舎建設準備室