

様式1

違反対象物一覧表

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日
		違反指摘事項	根拠法令の条項	違反の位置等	

※ 所在地をクリックすると Google マップ(外部)にリンクします。(建物によっては、正確に表示できない場合があります。)

- 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備が未設置の場合は、火災の際に初期消火が期待できず、延焼拡大のおそれがあります。
- 自動火災報知設備が未設置の場合は、火災の際に早期発見が遅れ、避難や初期消火が期待できず、延焼拡大のおそれがあります。